



Tutkimustodistus AR-20-RZ-030608-01

Sivu 1/2

Päivämäärä 01.09.2020

Näyte saapui 25.08.2020

Tutkimusno EUAA56-00056677

Asiakasno RZ0000175

Näytteenottaja Timo Soinisto / Eurofins Ahma Oy

Vesiosuuskunta Suoni

Tutkimuksen yhteyshenkilö Sami Saltiola

Ilmoitukset

c/o TiliLaine Oy

Osuustie 1 C 1

04600 MÄNTSÄLÄ

FINLAND

s-posti: ilmoitukset@vesiosuuskuntasuoni.net

Talousvesitarkkailu 2020, omavalvonta (elokuu)**Näyttenumero** 750-2020-00055394**Näytteen kuvaus** Talousvesi**Näytteenottoaika** 25.08.2020 11:00**Näytteenottopiste** Parkkojan koulu**Mikrobiologiset testit**

Kolimuotoiset bakteerit 37°C	RZM03	pmy/100 ml	0
Escherichia coli	RZM09	pmy/100 ml	0
Pesäkeluku 22°C (vilj. mikro-org.)	RZM24	pmy/ml	0

**Menetelmätiedot**

Testikoodi	Parametrin nimi, CAS	Menetelmän mittausepävarmuus	Menetelmän määrittysraja	Akkreditoitu	Menetelmä	Laboratorio
Mikrobiologiset testit						
RZM03	Kolimuotoiset bakteerit 37°C			Kyllä	SFS 3016	RZ T039
RZM09	Escherichia coli			Kyllä	SFS 3016	RZ T039
RZM24	Pesäkeluku 22°C (vilj. mikro-org.)			Kyllä	ISO 6222	RZ T039

Laboratorio		
RZ T039	Eurofins Environment Testing Finland (Lahti)	FINAS akkr. num. SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 FINAS T039

Lausunto

750-2020-00055394

Näyte täyttää tutkituilta osin talousveden laatuvaatimukset ja -tavoitteet (STM 1352/2015 ja muutos 683/2017).

Jakelu : yaktoimisto@tuusula.fi, terveydensuojelu@porvoo.fi, ymparistoterveydenhuolto@porvoo.fi

ALLEKIRJOITUS

Sami Saltiola

+35844 7777 207

ASM

SamiSaltiola@eurofins.fi

Tutkimustodistus on sähköisesti hyväksytty.

Huomautukset

Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla. Testaustulokset koskevat vain vastaanotettua ja tutkittua näytettä. Mahdollinen lausunto ei kuulu akkreditoinnin piiriin.